

Nr sprawy: ZP.271.7.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ-ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania przetargowego:

pn: "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry"

na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.)- w związku z zapytaniem dotyczącym wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu publicznego nieograniczonego na „ Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Góry”.

Zamawiający przedstawia poniżej pytanie i udziela odpowiedzi:

Pytani 1:

Projekt budowy oczyszczalni ścieków zakłada możliwość montażu piaskownika napowietrznego z pompą do przepompowywania ścieków z piaskownikiem do zbiornika osuszania piasku dla jego okresowego wywożenia. Usunięcie piasku z dopływających ścieków ma na celu ochronę zbiornika biologicznej oczyszczalni. Ilość piasku jaki może dostać się do projektowanej kanalizacji należy przyjąć jako znikome. Ścieki przed dopływem do zbiornika biologicznej oczyszczalni trafiają do przepompowni ścieków wyposażonej w kratę koszową, a następnie przepływają przez studnię pomiarową, studnię rozprężną do dwukomorowego zbiornika w którym pierwsza komora pełni rolę osadnika.

Osad z tej komory będzie okresowo wywożony wozem asenizacyjnym do większej oczyszczalni. Istnieje 100% pewność, że piasek nie dostanie się do komory oczyszczania biologicznego. W związku z powyższym, pytanie, czy zachodzi konieczność montażu piaskownika?

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną wraz z montażem piaskownika.

W związku z niniejszym zapytaniem Zamawiając nie zmienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie przedłuża terminu na złożenia ofert.

WÓJT

Beata Andrzejczuk